Приложение 2

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных организаций

Государственное профессиональное учреждение
«Анжеро-Судженский политехнический колледж», Учебный корпус № 1

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			Зрение («1» - обеспечено, «0»- отсутствует	*Слуха («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*	*Опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*
I. Вход (входы) в здание					
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Знак парковки с горизонтальной разметкой	1	1	1
~~2~~	~~Поручни (при наличии наружной лестницы)*~~				
3	Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)*	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%). При длине марша не более 6 м	1	1	1
4	Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		1		1
5	Достаточная ширина дверных проемов				1
6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014м)				1
7	Достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом – не более 2,2*2,2 м	1	1	1
8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
9	План здания, выполненный рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
10	Тактильно-контрастные указатели		1		

11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1
12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы*		1		1
13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
14	Система вызова помощи		1	1	1
	II. Пути перемещения внутри здания				
15	Достаточная ширина дверных проемов				1
16	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
~~18~~	~~Адаптированные лифты *~~				
~~19~~	~~Достаточная ширина дверных проемов лифта*~~	~~0,9 м и более~~			
20	Поручни на лестницах		1	1	1
21	Горизонтальные поручни на путях движения		1		1
22	Мобильный гусеничный подъемник				0
~~23~~	~~Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*~~				
24	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25	Сменные кресла-коляски				1
26	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1
27	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей*		1		1
28	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
30	Информационный терминал		0	0	0
	III. Санитарно-гигиенические помещения				
	Туалетная комната				
31	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	Размеры в м., не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	1	1	1
32	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры в м., не менее: ширина – 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	1		1
33	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014				1

	м)				
34	Унитаз для инвалидов	Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	1	1	1
35	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37	Раковина с поручнями		1	1	1
38	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41	Система вызовы помощника		1	1	1
		~~*Душевая*~~			
~~42~~	~~Достаточная ширина дверных проемов~~				
~~43~~	~~Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)~~				
~~44~~	~~Душевая кабина с поддоном без порога~~				
~~45~~	~~Нескользкий пол~~				
~~46~~	~~Открывание двери наружу~~				
~~47~~	~~Переносное или закрепленное на стене складное сиденье~~				
~~48~~	~~Ручной душ~~				
~~49~~	~~Настенные поручни~~				
~~50~~	~~Система вызовы помощника~~				
		IV. Учебные помещения			
51	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
52	Достаточная ширина дверных проемов				1
53	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
54	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
55	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
56	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
57	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		1		
58	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		1		

59	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			1	
60	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			1	
Всего (в баллах):			33	22	32
Максимальный балл			35	23	36
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			94,3	95,6	88,8

Директор ГПОУ АСПК _____Д.Ф. Ахмерова

Приложение 2

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных организаций

Государственное профессиональное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж», Учебный корпус № 2

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			Зрение («1» - обеспечено, «0»- отсутствует	*Слуха («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*	*Опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*
I. Вход (входы) в здание					
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Знак парковки с горизонтальной разметкой	1	1	1
~~2~~	~~Поручни (при наличии наружной лестницы)*~~				
3	Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)*	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%). При длине марша не более 6 м	1	1	1
4	Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		1		1
5	Достаточная ширина дверных проемов				1
6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014м)				1
7	Достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом – не более 2,2*2,2 м	1	1	1
8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
9	План здания, выполненный рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
10	Тактильно-контрастные указатели		1		
11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1

12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы*		1		1
13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
14	Система вызова помощи		1	1	1
	II. Пути перемещения внутри здания				
15	Достаточная ширина дверных проемов				1
16	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
~~18~~	~~Адаптированные лифты *~~				
~~19~~	~~Достаточная ширина дверных проемов лифта*~~	~~0,9 м и более~~			
20	Поручни на лестницах		1	1	1
21	Горизонтальные поручни на путях движения		1		1
22	Мобильный гусеничный подъемник				0
~~23~~	~~Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*~~				
24	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25	Сменные кресла-коляски				1
26	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1
27	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей*		1		1
28	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
30	Информационный терминал		0	0	0
	III. Санитарно-гигиенические помещения				
	Туалетная комната				
31	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	Размеры в м., не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	1	1	1
32	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры в м., не менее: ширина – 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	1		1
33	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1

34	Унитаз для инвалидов	Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	1	1	1
35	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37	Раковина с поручнями		1	1	1
38	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41	Система вызовы помощника		1	1	1
		~~*Душевая*~~			
~~42~~	~~Достаточная ширина дверных проемов~~				
~~43~~	~~Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)~~				
~~44~~	~~Душевая кабина с поддоном без порога~~				
~~45~~	~~Нескользкий пол~~				
~~46~~	~~Открывание двери наружу~~				
~~47~~	~~Переносное или закрепленное на стене складное сиденье~~				
~~48~~	~~Ручной душ~~				
~~49~~	~~Настенные поручни~~				
~~50~~	~~Система вызовы помощника~~				
		IV. Учебные помещения			
51	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
52	Достаточная ширина дверных проемов				1
53	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
54	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
55	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
56	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
57	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		1		
58	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		1		
59	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой			1	

	информации в виде зрительной информации				
60	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			1	
Всего (в баллах):			33	22	32
Максимальный балл			35	23	36
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			94,3	95,6	88,8

Директор ГПОУ АСПК _____Д.Ф. Ахмерова

Приложение 2

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных организаций

Государственное профессиональное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж», Лабораторный корпус

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			Зрение («1» - обеспечено, «0»- отсутствует	*Слуха («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*	*Опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*
I. Вход (входы) в здание					
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Знак парковки с горизонтальной разметкой	1	1	1
~~2~~	~~Поручни (при наличии наружной лестницы)*~~				
3	Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)*	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%). При длине марша не более 6 м	1	1	1
4	Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5	Достаточная ширина дверных проемов				1
6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014м)				1
7	Достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом – не более 2,2*2,2 м	1	1	1
8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
9	План здания, выполненный рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
10	Тактильно-контрастные указатели		1		
11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1

12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы*		1		1
13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
14	Система вызова помощи		1	1	1
	II. Пути перемещения внутри здания				
15	Достаточная ширина дверных проемов				1
16	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
~~18~~	~~Адаптированные лифты *~~				
~~19~~	~~Достаточная ширина дверных проемов лифта*~~	~~0,9 м и более~~			
20	Поручни на лестницах		1	1	1
21	Горизонтальные поручни на путях движения		1		1
22	Мобильный гусеничный подъемник				0
~~23~~	~~Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*~~				
24	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25	Сменные кресла-коляски				1
26	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1
27	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей*		1		1
28	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
30	Информационный терминал		0	0	0
	III. Санитарно-гигиенические помещения				
	Туалетная комната				
31	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	Размеры в м., не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	1	1	1
32	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры в м., не менее: ширина – 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	0		0
33	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1

34	Унитаз для инвалидов	Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	0	0	0
35	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37	Раковина с поручнями		1	1	1
38	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41	Система вызовы помощника		1	1	1
		~~*Душевая*~~			
~~42~~	~~Достаточная ширина дверных проемов~~				
~~43~~	~~Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)~~				
~~44~~	~~Душевая кабина с поддоном без порога~~				
~~45~~	~~Нескользкий пол~~				
~~46~~	~~Открывание двери наружу~~				
~~47~~	~~Переносное или закрепленное на стене складное сиденье~~				
~~48~~	~~Ручной душ~~				
~~49~~	~~Настенные поручни~~				
~~50~~	~~Система вызовы помощника~~				
		IV. Учебные помещения			
51	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
52	Достаточная ширина дверных проемов				1
53	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
54	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
55	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
56	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
57	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		1		
58	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		1		
59	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой			1	

	информации в виде зрительной информации				
60	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			1	
Всего (в баллах):			30	21	29
Максимальный балл			35	23	36
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			85,7	91,3	80,5

Директор ГПОУ АСПК _____Д.Ф. Ахмерова

Приложение 2

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных организаций

Государственное профессиональное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж», Учебные мастерские

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			Зрение («1» - обеспечено, «0»- отсутствует	*Слуха («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*	*Опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*
I. Вход (входы) в здание					
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Знак парковки с горизонтальной разметкой	1	1	1
~~2~~	~~Поручни (при наличии наружной лестницы)*~~				
~~3~~	~~Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)*~~	~~Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%). При длине марша не более 6 м~~			
4	Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		1		1
5	Достаточная ширина дверных проемов				1
6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014м)				1
7	Достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом – не более 2,2*2,2 м	1	1	1
8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
9	План здания, выполненный рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
10	Тактильно-контрастные указатели		1		
11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1

12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы*		1		1
13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
14	Система вызова помощи		1	1	1
	II. Пути перемещения внутри здания				
15	Достаточная ширина дверных проемов				1
16	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
~~18~~	~~Адаптированные лифты *~~				
~~19~~	~~Достаточная ширина дверных проемов лифта*~~	~~0,9 м и более~~			
20	Поручни на лестницах		1	1	1
21	Горизонтальные поручни на путях движения		1		1
22	Мобильный гусеничный подъемник				0
~~23~~	~~Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*~~				
24	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25	Сменные кресла-коляски				1
26	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1
27	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей*		1		1
28	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
30	Информационный терминал		0	0	0
	III. Санитарно-гигиенические помещения				
	Туалетная комната				
31	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	Размеры в м., не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	1	1	1
32	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры в м., не менее: ширина – 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	0		0
33	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1

34	Унитаз для инвалидов	Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	0	0	0
35	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37	Раковина с поручнями		1	1	1
38	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41	Система вызовы помощника		1	1	1
		~~*Душевая*~~			
~~42~~	~~Достаточная ширина дверных проемов~~				
~~43~~	~~Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)~~				
~~44~~	~~Душевая кабина с поддоном без порога~~				
~~45~~	~~Нескользкий пол~~				
~~46~~	~~Открывание двери наружу~~				
~~47~~	~~Переносное или закрепленное на стене складное сиденье~~				
~~48~~	~~Ручной душ~~				
~~49~~	~~Настенные поручни~~				
~~50~~	~~Система вызовы помощника~~				
		IV. Учебные помещения			
51	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
52	Достаточная ширина дверных проемов				1
53	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
54	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
55	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
56	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
57	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		1		
58	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		1		
59	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой			1	

	информации в виде зрительной информации				
60	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			1	
Всего (в баллах):			30	20	28
Максимальный балл			34	22	35
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			88,2	90,9	80

Директор ГПОУ АСПК _____Д.Ф. Ахмерова

Приложение 2

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных организаций

Государственное профессиональное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж», Общежитие №1

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			Зрение («1» - обеспечено, «0»- отсутствует	*Слуха («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*	*Опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*
I. Вход (входы) в здание					
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Знак парковки с горизонтальной разметкой	1	1	1
~~2~~	~~Поручни (при наличии наружной лестницы)*~~				
~~3~~	~~Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)*~~	~~Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%). При длине марша не более 6 м~~			
4	Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5	Достаточная ширина дверных проемов				1
6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014м)		1	1	1
~~7~~	~~Достаточный размер входной площади*~~	~~Размеры входной площадки с пандусом – не более 2,2*2,2 м~~			
8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
9	План здания, выполненный рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
10	Тактильно-контрастные указатели		1		
11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1

~~12~~	~~Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы*~~				
13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
14	Система вызова помощи		1	1	1
	II. Пути перемещения внутри здания				
15	Достаточная ширина дверных проемов				1
16	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
~~18~~	~~Адаптированные лифты *~~				
~~19~~	~~Достаточная ширина дверных проемов лифта*~~	~~0,9 м и более~~			
20	Поручни на лестницах		1	1	1
21	Горизонтальные поручни на путях движения		1		1
22	Мобильный гусеничный подъемник				0
~~23~~	~~Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*~~				
24	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25	Сменные кресла-коляски				1
26	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1
27	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей*		1		1
28	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
30	Информационный терминал		0	0	0
	III. Санитарно-гигиенические помещения				
	Туалетная комната				
31	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	Размеры в м., не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	1	1	1
32	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры в м., не менее: ширина – 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	0		0
33	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1

34	Унитаз для инвалидов	Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	0	0	0
35	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				0
36	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37	Раковина с поручнями		1	1	1
38	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41	Система вызовы помощника		1	1	1
		Душевая			
42	Достаточная ширина дверных проемов				1
43	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
44	Душевая кабина с поддоном без порога		1		1
45	Нескользкий пол		1	1	1
46	Открывание двери наружу		1	1	1
47	Переносное или закрепленное на стене складное сиденье		1		1
48	Ручной душ		1		1
49	Настенные поручни		1		1
50	Система вызовы помощника		1	1	1
		IV. Учебные помещения			
51	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
52	Достаточная ширина дверных проемов				
53	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья				
54	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья				
55	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья				
56	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения				
57	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации				
58	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				
59	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой				

	информации в виде зрительной информации				
60	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры				
Всего (в баллах):			29	17	30
Максимальный балл			34	19	36
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			85,2	89,4	83,3

Директор ГПОУ АСПК _____Д.Ф. Ахмерова

Приложение 2

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных организаций

Государственное профессиональное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж», Общежитие №2

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			Зрение («1» - обеспечено, «0»- отсутствует	*Слуха («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*	*Опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено, «0»- отсутствует*
I. Вход (входы) в здание					
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Знак парковки с горизонтальной разметкой	1	1	1
~~2~~	~~Поручни (при наличии наружной лестницы)*~~				
~~3~~	~~Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)*~~	~~Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%). При длине марша не более 6 м~~			
4	Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5	Достаточная ширина дверных проемов				1
6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014м)		1	1	1
~~7~~	~~Достаточный размер входной площади*~~	~~Размеры входной площадки с пандусом – не более 2,2*2,2 м~~			
8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
9	План здания, выполненный рельефно-точечные шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
10	Тактильно-контрастные указатели		1		
11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1

~~12~~	~~Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы*~~				
13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
14	Система вызова помощи		1	1	1
	II. Пути перемещения внутри здания				
15	Достаточная ширина дверных проемов				1
16	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
~~18~~	~~Адаптированные лифты *~~				
~~19~~	~~Достаточная ширина дверных проемов лифта*~~	~~0,9 м и более~~			
20	Поручни на лестницах		1	1	1
21	Горизонтальные поручни на путях движения		1		1
22	Мобильный гусеничный подъемник				0
~~23~~	~~Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*~~				
24	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		1		
25	Сменные кресла-коляски				1
26	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1		1
27	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей*		1		1
28	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-аккустическое табло и т.д.)		1	1	
30	Информационный терминал		0	0	0
	III. Санитарно-гигиенические помещения				
	Туалетная комната				
31	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	Размеры в м., не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	1	1	1
32	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры в м., не менее: ширина – 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	0		0
33	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1

34	Унитаз для инвалидов	Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	0	0	0
35	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37	Раковина с поручнями		1	1	1
38	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41	Система вызовы помощника		1	1	1
		Душевая			
42	Достаточная ширина дверных проемов				1
43	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
44	Душевая кабина с поддоном без порога		1		1
45	Нескользкий пол		1	1	1
46	Открывание двери наружу		1	1	1
47	Переносное или закрепленное на стене складное сиденье		1		1
48	Ручной душ		1		1
49	Настенные поручни		1		0
50	Система вызовы помощника		1	1	1
		IV. Учебные помещения			
51	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
52	Достаточная ширина дверных проемов				
53	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья				
54	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья				
55	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья				
56	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения				
57	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации				
58	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				
59	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой				

	информации в виде зрительной информации				
60	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры				
Всего (в баллах):			28	17	30
Максимальный балл			33	18	35
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			84,8	94,4	85,7

Директор ГПОУ АСПК _____Д.Ф. Ахмерова